

Número de muestra: 000167106



Ayuntamiento de Cercedilla

Plaza Mayor,1
28470 Cercedilla
MADRID

Número de informe: 000167181
Fecha de recepción: 15/02/2023
Toma de muestra: Realizada por AQM Laboratorios
Matriz: Agua de consumo
Punto de muestreo: PM Red abastecimiento (Lavadero Municipal) Cercedilla
Tipo Análisis: Grifo consumidor

Fecha de toma inicial: 15/02/2023
Fecha de inicio de análisis: 15/02/2023
Fecha de fin de análisis: 16/02/2023

INFORME DE ENSAYO


DETERMINACIONES	RESULTADO	INC.	UNIDAD	LÍMITE	PROCED./TÉCNICA
Recuento de <i>Escherichia coli</i> a 36°C durante 24h (Medio: CCA)	0	-	ufc/100ml	0	UNE-EN ISO 9308-1:2014/Filtración
Recuento de bacterias coliformes a 36°C durante 24h (Medio: CCA)	0	-	ufc/100ml	0	UNE-EN ISO 9308-1:2014/Filtración
pH a 25°C	7.6	0.1	Uds. de pH	6.5-9.5	PNTQAQ001/Potenciometría
Conductividad a 20°C	< 75	-	µS/cm	2500	PNTQAQ002/Potenciometría
*Cloro libre residual	0.3	-	mg/l	1.0	PNTQAQ009/Esp. UV/Vis
*Amonio	< 0.1	-	mg/l	0.50	PNTQAQ010/Esp. UV/Vis
*Calcio	12	-	mg/l	100	PNTQAQ011/EAA
*Magnesio	7.3	-	mg/l	30	PNTQAQ011/EAA
*Potasio	< 1.0	-	mg/l	10	PNTQAQ012/EAA
*Turbidez	1.4	-	UNF	4.0	PNTQAQ014/Nefelometría
*Color	< 1	-	mg/l Pt/Co	15	PNTQAQ015/Visual
*Olor	0	-	I.D. (25°C)	3	PNTQAQ016/Organoléptico
*Sabor	0	-	I.D. (25°C)	3	PNTQAQ017/Organoléptico
Dureza total	6.0	-	°F	50	PNTQAQ036/Volumetría

RESPONSABLE DE MICROBIOLOGÍA

Marta Gascón García

RESPONSABLE DE QUÍMICA

Victor Sastre González



Valladolid, a 20 de febrero de 2023

Este informe ha sido emitido en cumplimiento de lo establecido por la Ley 36/1988, de 28 de junio, sobre el ejercicio de la profesión de Ingeniero Técnico, y la Ley 13/2002, de 15 de mayo, de acceso a la profesión de Ingeniero Técnico, y la Ley 13/2002, de 15 de mayo, de acceso a la profesión de Ingeniero Técnico, y la Ley 13/2002, de 15 de mayo, de acceso a la profesión de Ingeniero Técnico.

AQM Laboratorios S.L. C.I.F. B47874561

Calle Mayor, 1 - 28470 Cercedilla (Madrid)

Tel: 91 842 11 11 - Fax: 91 842 11 11

Correo electrónico: info@aqmlab.com - www.aqmlab.com

